



Условные обозначения:

- Φ1 труборобод подачи;
- Φ2 труборобод возврата;

Примечание:

- Труборобод системы кондиционирования выполнен из металлопластиковой трубы "WESER" D=20*2mm и D=16*2 mm и изолирован втулочной изоляцией K-Flex на основе технического каучука размером 18 и 15mm соответственно с толщиной стенки 15mm.
- Стыки изоляции проклеиваются клеем и дополнительно, для прочности, изолируются лентой "Энерофлекс".
- Труборобод проклеивается по полу и в вертикальных перегородках.
- Соединения труборобода выполнены с применением пресс-фитингов "СОНАР" (Франция)

Изм/Лист	№ док.чм.	Подпись/дата	<p align="center">Квартира в ЖК "IDEAL HOESE"</p> <p align="center">Разработка дизайн-проекта</p> <p align="center">План системы кондиционирования</p>	<p align="center">Дизайн студия "Кредазон"</p>
Разработчик				
Т.контр.				
И.контр. Утвердил				
Лист	Листов			